

Doplňující informace č.1

Dotaz č. 1:

Vnější plastové dveře jsou navrženy s celkovým součinitelem prostupu tepla $U_d = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ a zasklené izolačním dvojsklem $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ s bezpečnostním sklem z obou stran. U dveří nelze při zasklení dvojsklem dosáhnout hodnoty $U_d = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$. Máme použít trojsklo pro splnění hodnoty $U_d = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ nebo je dostačující celkový součinitel prostupu tepla $U_d = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ s dvojsklem?

Odpověď:

Po dohodě s projektantem u vnějších plastových dveří bude dostačující $U_d = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ s dvojsklem.

Dotaz č. 2:

V Rekapitulaci -souhrnný rozpočet je uvedeno DPH 20 %. Prosím o upřesnění, jakou výši DPH máme v rekapitulaci uvést pro objekt č.p. 75 a zda nám poskytnete upravené dokumenty nebo tuto změnu máme provést sami. Máme ho dokládat nabídce?

Odpověď:

Bude použita snížená sazba DPH 15 % (jedná se o chybu v rozpočtu).