

Základní informace o přístupnosti

Název úřadu/instituce

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé

Košumberk - Luže

Léčebné pavilóny:

A (čp. 52), B (čp. 28), C (čp. 83), D (čp. 82), E (čp. 84), F (čp. 72), G (čp. 93), I (čp. 79), K (čp. 35), M (čp. 81), R (čp. 68), V (čp. 319)

1) Přístup k objektu

Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání: ANO

Trasa od vyhrazeného parkovacího stání ke vstupu do budovy je bezbariérová (v cestě nejsou žádné nerovnosti, překážky ani schody): ANO

Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: NE

2) Vstup do objektu

Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: ANO

Před hlavním vchodem se nachází:

- schodiště nebo vyrovnávací stupně: Ano, pouze před pav. „V“ je 6 schodů
- rampa: ANO, před pav. „V“ se nachází dvouramenná rampa
- zvedací plošina: ANO, plošina pouze v pav. „I“ (plošina šikmá o velikosti plochy 900 x 900 mm s nosností 300 kg. Je vybavena zvonkem pro přivolání obsluhy, zároveň možnost obsluhy na dálkové ovládání).

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: NE

- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE
- interkom: ANO

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO

Vstupní dveře jsou dvoukřídle: NE

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): Zevnitř ANO, zvenku je nutné využít interkom.

Za vstupními dveřmi se nachází schody: NE

3) Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: ANO

V budově se nachází schodiště: ANO, každá vícepodlažní budova je vybavena schodištěm, zároveň však výtahem.

Zdvihací plošina:

Schodiště lze překonat zdvihací plošinou: NE

Výtah:

V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: ANO

Před vstupem do výtahu se nachází dostatečně velká manipulační plocha (min. 150x150cm): ANO

- Výtah je průchozí: ANO, pavilóny K, C, M, I, B, F, A disponují průchozím výtahem.
- Přivolávací tlačítka výtahu na nástupních místech jsou umístěna ve výšce 80-120cm: ANO
- Přivolávací tlačítka na nástupních místech jsou označena Braillovým písmem a reliéfním písmem: ANO
- Na nástupních místech je instalován systém pro optické a akustické hlášení: NE
- Výtah má dostatečnou velikost kabiny (min. 100 x 130 cm): ANO
- Uvnitř kabiny se nachází:
 - ovladač s tlačítky: ANO
 - ovladač s tlačítky s reliéfním popisem / Braillovo písmo: ANO
 - dotykový displej: NE

- zrcadlo: ANO
- sklopné sedátko: ANO
- madlo: ANO
- akustický hlásič směru jízdy a označení podlaží: NE
- informační panel ukazující umístění výtahu v jednotlivých podlažích: ANO
- nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy: ANO
- indukční smyčka se symbolem: NE
- interkom: NE

V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: NE

4) Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, recepce, vrátnice): ANO

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: NE

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodící linie: NE

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: ANO

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánek apod.): ANO

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: ANO (s pomocí doprovodu)

Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: ANO

V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: ANO

Od vstupu, příp. od recepce vede k přepážkám vodící linie: NE

V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: NE

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: NE (*lze přes PC*)

Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: NE

Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: ANO

Přístupná toaleta je:

- volně přístupná: ANO
- odemykatelná prostřednictvím Euroklíče: NE
- viditelně označena nápisem, příp. symbolem: ANO
- označena reliéfním popisem / Braillově písmu: NE
- přístupná: přímo z chodby / z předsíně: ANO

Kabina přístupné toalety má rozměry alespoň 160x160cm: ANO, *v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. v platném znění*

Šířka dveří přístupné toalety je alespoň 80cm: ANO, *v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. v platném znění*

Dveře se otevírají ven: ANO

Uvnitř kabiny přístupné toalety se nachází:

- mísa se sedátkem ve výšce 460 – 500 mm *v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. v platném znění*
- pevné madlo: ANO, *v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. v platném znění*
- sklopné madlo: ANO, *v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. v platném znění*
- velké umývadlo: ANO, *v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. v platném znění*
- malé umývátko: NE
- zrcadlo: ANO, *v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. v platném znění*
- ovladač nouzové signalizace: ANO, *v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. v platném znění*
- přebalovací pult: NE