



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka: 2021/3845/HL

Datum: 14.07.2021

Vyřizuje: Ivana Charbuská

Tel.: 469 648 151

E-mail: charbuska@hamzova-lecebna.cz

Určeno účastníkům zadávacího řízení

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 k veřejné zakázce malého rozsahu „Oprava plochy před pavilonem E“

Dne 13.07.2021 obdržel zadavatel emailovou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu, ke které sděluje následující vysvětlení.

1/1

Znění žádosti:

Dobrý den, vznášíme dotaz na Vámi udávaný sportovní povrch typ TARTAN TVP 13+3. Dle našeho názoru tento povrch není vhodný pro daný účel. Je hrubý a používá se spíše pro atletické běžecké ovály. Navrhujeme D+M vodopropustný polyuretanový litý povrch EPDM tl. 13 mm. Prosím tedy o Vaše stanovisko.

Vysvětlení zadavatele 1/1:

Zadavatel po odsouhlasení projektantem umožňuje použití polyuretanového litého povrchu EPDM. Materiál musí splňovat požadavky EN 14877.

S pozdravem


.....
MUDr. Václav Volejník, Csc.

ředitel HL

Hamzova odborná léčebna
pro děti a dospělé
Košumberk 80, 538 54 Luže
Ředitelství
IČ: 00183024 DIČ: CZ00183024
-2-