



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka: 2015/ 00630/HL/02

Datum: 20.1.2015

Vyřizuje: Ing. Petr Tesař

Tel.: 469 648 126

E-mail: tesar@hamzova-lecebna.cz

Věc: Poskytnutí dodatečných informací č.3 k veřejné zakázce - evid. č. 505234

V souladu s § 49 odst. 3 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), poskytuje zadavatel všem uchazečům v otevřeném zadávacím řízení na veřejnou zakázku na dodávky s názvem **HL Luže - Košumberk - rekonstrukce trafostanice, el.rozvoděn a náhradního zdroje**, zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 7.1.2015 pod ev. č. 505234 (zadávací dokumentace č. 935/14/TES), následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

a) Dotaz zájemce:

Do dodané dokumentace bych potřeboval doplnit tyto informace:

Zaslání stavebních půdorysů a řezů strojovny DA z vyznačením trasy pro sání, výdech vč., jejich délky.

Dále bude nutné zadat požadavek na odhlučnění soustrojí vně strojovny podle kterého se odvine i cena tlumičů (požadavek na hlučnost).

Odpověď zadavatele:

Zadavatel přikládá tyto doplňující výkresy - půdorys s vyznačenými trasami
- řez budovou - stávající stav
- pohled na budovu - stávající stav

Odhlučnění vně strojovny není požadováno, podmínkou je nepřekročení hlučnosti 110 dB u agregátu uvnitř místnosti.

b) Další dotaz zájemce:

Po prostudování zadávací dokumentace máme následující dotazy:

1. jaká má být velikost zásobní palivové nádrže pro DA?
2. jaké bude požadované odhlučnění DA (VZT a výfuk)?
3. provozní zkoušky DA v trvání 12 hodin – naftu na tyto zkoušky si dodáte sami, nebo ji máme zahrnout do naší nabídky?

Odpověď zadavatele:

1. Velikost zásobní palivové nádrže pro DA je min. 1000 l – podrobně viz. str.14 Technicko-obchodních specifikací dodávek

2. Požadované odhlučnění DA (VZT a výfuk) nesmí přesáhnout 110 dB u agregátu uvnitř místnosti.
3. Nafta na zkoušky musí být zahrnuta v nabídce uchazeče.


c)

Zadavatel na svůj Profil zadavatele přikládá ve vyšším rozlišení pdf soubor s názvem „VÝKRESY komplet 21.1.2015_lt2013“. Tento soubor nahrazuje původní soubor názvu „VÝKRESY komplet 15.12.2014“, který měl nižší kvalitu rozlišení.

Podle § 48 odst. 1 zákona uveřejnil zadavatel zadávací dokumentaci na svém profilu <https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?idZak=MjAxNTAwMSZ0ZXNhcg==> i na svých webových stránkách.

V souladu s § 49 odst. 3 zákona uveřejňuje zadavatel i výše uvedené dodatečné informace na svém profilu i na svých webových stránkách.

Hamzova odborná léčebna
pro děti a dospělé
Košumberk 80, 538 54 Luže
Ing. Jiří Půža
náměstek HTS
IČ: 00183024 DIČ: CZ00183024 -1-



.....
Ing. Jiří Půža
nám.HTS

- Přílohy:
- půdorys s vyznačenými trasami
 - řez budovou - stávající stav
 - pohled na budovu - stávající stav
 - soubor všech výkresů s vyšším rozlišením a výše uvedené nové výkresy

