

Váš dopis zn.:

Ze dne:

.....

Naše značka: 2015/ 01197/HL/02

Datum: 3.2.2015

Vyřizuje: Ing. Petr Tesař

Tel.: 469 648 126

E-mail: tesar@hamzova-lecebna.cz

Věc: Poskytnutí dodatečných informací č.4 k veřejné zakázce - evid. č. 505234

V souladu s § 49 odst. 3 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), poskytuje zadavatel všem uchazečům v otevřeném zadávacím řízení na veřejnou zakázku na dodávky s názvem **HL Luže – Košumberk - rekonstrukce trafostanice, el.rozvođen a náhradního zdroje**, zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 7.1.2015 pod ev. č. 505234 (zadávací dokumentace č. 935/14/TES), následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

a) Dotaz zájemce:

Prosíme o zodpovězení následujících dotazů:

- Doba zprovoznění motorgenerátoru do 10 týdnů od uzavření SoD je pro uchazeče o zakázku nedisponujícího vlastní výrobou motorgenerátorů nereálná. Žádáme proto o prodloužení termínu z 10 týdnů na 16 týdnů.
- V den prohlídky 28. 1. 2015 nebyl zadavatelem zpřístupněn objekt VN trafostanice. Žádáme o zaslání podrobné fotodokumentace předmětné VN trafostanice.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel nemůže prodloužit termín zprovoznění motorgenerátoru z 10 týdnů na 16 týdnů, protože by zadavateli vznikly značné problémy s pokrytím dodávky elektřiny v celém areálu léčebny, kdy v 06/2015 dojde ke zprovoznění dalšího pavilonu, který je nyní v rekonstrukci a trafa tento pavilon už kapacitně nepojme a jelikož zadávací podmínky podléhají schválení MZČR nemohl zadavatel ani veřejnou zakázku vyhlásit dříve.

Zadavatel dále přikládá v příloze č.1 tohoto dopisu fotodokumentaci objektu VN trafostanice a uvádí, že na další plánovanou prohlídku místa budoucího plnění (tj. na 12.2.2015) už bude zajištěn přístup i do tohoto objektu.

b) upřesnění zadavatele


Zadavatel dále uvádí, že :

- materiál vinutí silového transformátoru (zda Cu nebo Al) nerozhoduje;
- ztráty transformátoru – za odpovídající nízkoztrátové provedení je považována specifikace C_0C_k (redukováné ztráty) nebo B_0B_k (nízké ztráty).

Podle § 48 odst. 1 zákona uveřejnil zadavatel zadávací dokumentaci na svém profilu <https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?idZak=MjAxNTAwMSZ0ZXNhcg==> i na svých webových stránkách.

V souladu s § 49 odst. 3 zákona uveřejňuje zadavatel i výše uvedené dodatečné informace na svém profilu i na svých webových stránkách.

Hamzova odborná léčebna
pro děti a dospělé
Košumberk 80, 538 54 Luže
náměstek HTS
IČ: 00183024 DIČ: CZ00183024
tel.: 469 648 121 -1-



Ing. Jiří Půža
nám.HTS

Přílohy: - příloha č.1 - fotodokumentace objektu VN trafostanice (foto VN1 a VN2)