

VYBAVENÍ BEZBARIÉROVÉHO WC A KOUPELNY S WC

OZN.	POPIS	POZNÁMKA
Z67	<p>BEZBARIÉROVÉ WC OBSAHUJE:</p> <p>1) WC, V.500mm, DL.700mm - VIZ. ZTI</p> <p>2) NEREZOVÉ SKLOPNÉ MADLO V.800mm, DL.800mm - D+M</p> <p>3) NEREZOVÉ PEVNÉ MADLO V.800mm, DL.900mm - D+M</p> <p>4) DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPIR MAX. V.1200mm,- POUZE MONTÁŽ</p> <p>4a)DRŽÁK NA WC ČISTIČ V.150mm NAD PODLAHOU - POUZE MONTÁŽ</p> <p>5) OVLÁDÁNÍ SPLACHOVACÍHO ZÁŘÍZENÍ V.1100mm - VIZ. ZTI</p> <p>NAD PODLAHOU UMÍSTĚNÉ OD ROHU 650mm</p> <p>6) UMYVADLO S PÁKOVOU STOJÁNKOVOU BATERIÍ V.800mm - VIZ. ZTI</p> <p>UMYVADLO MUSÍ UMOŽNIT PODJEZD OSOB NA INVALIDNÍM VOZÍKU</p> <p>7) SKLOPNÉ ZRCADLO BEZ PÁKY, SPODNÍ LÍČ OSADIT DO V.900mm - D+M</p> <p>HORNÍ HRANA VE VÝŠI MIN. 1800mm NAD PODLAHOU, DL.600mm</p> <p>8) NEREZOVÉ MADLO V.800mm, DL.600mm - D+M</p> <p>9) NEREZOVÉ SVISLÉ MADLO DL.500mm - D+M</p> <p>10) NEREZOVÉ MADLO V. 800-900mm, - D+M</p> <p>DĚLKA MADLA PŘIZPŮSOBIT ŠÍŘCE DVEŘÍ</p> <p>11) VĚŠÁK NA SVRŠKY V.1200mm - POUZE MONTÁŽ</p> <p>12) ZÁMEK DVEŘÍ MUSÍ BÝT ODJISTITELNÝ Z VENKU - VIZ. VÝPIS DVEŘÍ</p> <p>13) NA VNĚJŠÍ STRANĚ DVEŘÍ MUSÍ BÝT UMÍSTĚN PIKTOGRAM VOZÍČKÁŘE - VIZ. VÝPIS DVEŘÍ</p> <p>14) VSTUPNÍ DVEŘE SE MUSÍ OTVÍRAT VEN, ŠÍŘKA DVEŘÍ MIN.900mm - VIZ. VÝPIS DVEŘÍ</p> <p>15) ZÁSOBNÍK NA PAPIŘOVÉ RUČNÍKY - POUZE MONTÁŽ</p> <p>16) DÁVKOVAČ NA TEKUTÉ MÝDLO - POUZE MONTÁŽ</p>	<p>CELKOVÝ POČET IMOBILNÍCH WC - 2x</p> <p>1PP: 0x</p> <p>1NP: 1x</p> <p>2NP: 1x</p> <p>STAVEBNÍ POŽADAVKY:</p> <p>-PODLAHA MUSÍ BÝT PROTISKLUZNÁ</p> <p>-STĚNY MUSÍ PO KONSTRUKČNÍ STRÁŇCE</p> <p>UMOŽNIT KOTVENÍ MADEL S NOSNOSTÍ 150 kg</p> <p>-EL. VYPÍNAČE A EL. ZÁSUVKY OSADIT DO V.900mm</p> <p>-OSAZENÁ NEREZOVÁ MADLA O PRŮMĚRU TRUBKY 28-32/2mm</p> <p>-SDK KONSTRUKCE SE ZESÍLENÝMI PROFILY UA PŘÍPADNĚ V KOMBINACI OSAZENÍM DŘEVĚNÝCH FOŠEN PRO MONTÁŽ SEDÁTEK, MADEL APOD.</p>
Z68	<p>KOUPELNA A WC PRO IMOBILNÍ OBSAHUJE:</p> <p>1) ZÁVĚSNÉ WC, V.500mm, DL.700mm - VIZ. ZTI</p> <p>2) NEREZOVÉ SKLOPNÉ MADLO V.800mm, DL.800mm - D+M</p> <p>3) NEREZOVÉ PEVNÉ MADLO V.800mm, DL.900mm - D+M</p> <p>4) DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPIR MAX. V.1200mm - POUZE MONTÁŽ</p> <p>4a)DRŽÁK NA WC ČISTIČ V.150mm NAD PODLAHOU - POUZE MONTÁŽ</p> <p>5) SIGNALIZACE NOUZOVÉHO OVLÁDÁNÍ V.600-1200mm,</p> <p>V DOSAHU ZE ZÁCHODOVÉ MÍSY A TAKÉ V DOSAHU Z</p> <p>PODLAHY V.150mm NAD PODLAHOU - ŘEŠENO V PD SLABOPROUDÉ ROZVODY</p> <p>6) OVLÁDÁNÍ SPLACHOVACÍHO ZÁŘÍZENÍ V.1100mm</p> <p>NAD PODLAHOU UMÍSTĚNÉ OD ROHU 650mm - VIZ. ZTI</p> <p>7) SKLOPNÉ SEDÁTKO MIN.450x450mm, V.460mm, V OSOVÉ VZDÁLENOSTI - D+M</p> <p>600mm OD ROHU SPRCHOVÉHO KOUTU</p> <p>8) NEREZOVÉ PEVNÉ MADLO V.800mm DL.600mm UMÍSTĚNÉ NEJVÝŠE - D+M</p> <p>300mm OD ROHU SPRCHOVÉHO KOUTU</p> <p>9) SPRCHA S PÁKOVÝM OVLÁDÁNÍM V.900mm, MAX.750mm OD ROHU</p> <p>SPRCHOVÉHO KOUTU - VIZ. ZTI</p> <p>10) NEREZOVÉ SVISLÉ PEVNÉ MADLO V.700mm DL.500mm, UMÍSTĚNÉ 900mm - D+M</p> <p>OD ROHU SPRCHOVÉHO KOUTU</p> <p>11) NEREZOVÉ SKLOPNÉ MADLO V.800mm DL.800mm V OSOVÉ VZDÁLENOSTI - D+M</p> <p>300mm OD OSY SEDÁTKA</p> <p>12) UMYVADLO S PÁKOVOU STOJÁNKOVOU BATERIÍ V.800mm - VIZ. ZTI</p> <p>UMYVADLO MUSÍ UMOŽNIT PODJEZD OSOB NA INVALIDNÍM VOZÍKU</p> <p>13) SKLOPNÉ ZRCADLO BEZ PÁKY, SPODNÍ LÍČ OSADIT DO V.900mm - D+M</p> <p>HORNÍ HRANA VE VÝŠI MIN. 1800mm NAD PODLAHOU, DL.600mm</p> <p>14) NEREZOVÉ MADLO V.800mm, DL.600mm - D+M</p> <p>15) NEREZOVÉ MADLO V. 800-900mm, - D+M</p> <p>DĚLKA MADLA PŘIZPŮSOBIT ŠÍŘCE DVEŘÍ</p> <p>16) VĚŠÁK NA SVRŠKY V.1200mm - POUZE MONTÁŽ</p> <p>17) VSTUPNÍ DVEŘE SE MUSÍ OTVÍRAT VEN, POSUVNÉ DVEŘE OSAZENY</p> <p>NA VNĚJŠÍ STRANĚ, ŠÍŘKA DVEŘÍ MIN.900mm - VIZ. VÝPIS DVEŘÍ</p> <p>18) NA VNĚJŠÍ STRANĚ DVEŘÍ MUSÍ BÝT UMÍSTĚN PIKTOGRAM VOZÍČKÁŘE - POUZE MONTÁŽ</p> <p>19) ZÁMEK DVEŘÍ MUSÍ BÝT ODJISTITELNÝ Z VENKU - VIZ. VÝPIS DVEŘÍ</p> <p>20) VĚŠÁK NA SVRŠKY V.1200mm, DVOJITÝ - POUZE MONTÁŽ</p> <p>21) NEREZOVÉ SVISLÉ MADLO DL.500mm - D+M</p> <p>22) SPRCHOVÝ ZÁVĚS - POUZE MONTÁŽ</p> <p>23) DÁVKOVAČ NA TEKUTÉ MÝDLO - POUZE MONTÁŽ</p> <p>24) KOUPELNOVÁ GALERKA (POLÍČKA POD UMYVADLO) - POUZE MONTÁŽ</p> <p>25) DRÁTĚNÁ POLÍČKA DO SPRCHY - POUZE MONTÁŽ</p>	<p>CELKOVÝ POČET KOUPELEN S WC - 15x</p> <p>1PP: 2x</p> <p>1NP: 8x</p> <p>2NP: 5x</p> <p>STAVEBNÍ POŽADAVKY:</p> <p>-PODLAHA MUSÍ BÝT PROTISKLUZNÁ</p> <p>-STĚNY MUSÍ PO KONSTRUKČNÍ STRÁŇCE</p> <p>UMOŽNIT KOTVENÍ MADEL S NOSNOSTÍ 150 kg</p> <p>-EL. VYPÍNAČE A EL. ZÁSUVKY OSADIT DO V.900mm</p> <p>-OSAZENÁ NEREZOVÁ MADLA O PRŮMĚRU TRUBKY 28-32/2mm</p> <p>-PO OSAZENÍ VŢECH ZÁŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ MUSÍ</p> <p>BÝT ZACHOVÁN VOLNÝ PROSTOR MIN.1500mm</p> <p>-VÝŠKOVÝ ROZDÍL MEZI PODLAHOU A DNEM SPRCH.</p> <p>KOUTU MŢŽE BÝT MAX.20mm</p> <p>-SDK KONSTRUKCE SE ZESÍLENÝMI PROFILY UA PŘÍPADNĚ V KOMBINACI OSAZENÍM DŘEVĚNÝCH FOŠEN PRO MONTÁŽ SEDÁTEK, MADEL APOD.</p>

POZNÁMKA: PRVKY, KDE JE UVEDENA "POUZE MONTÁŽ" DODÁ INVESTOR