



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka: 2016/01525/HL/02

Datum: 3.2.2016

Vyřizuje: Ing. Petr Tesař

Tel.: 469 648 126

E-mail: tesar@hamzova-lecebna.cz

Určeno

zájemcům o veřejnou zakázku

Věc:

Dodatečné informace č. 1 k veřejné zakázce „Stavební úpravy pavilonu E“ evid.č. VZ 630476, zveřejněno ve VVZ dne 21.1.2016

Ve dnech 29.1.-1.2.2016 obdržel zadavatel žádosti zájemců o dodatečné informace k výše uvedené veřejné zakázce, ke kterým podle § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující.

Dotaz / žádost č. 1:

Vážený pane inženýre,

na základě zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předpisů souvisejících a zadávacích podmínek veřej.zak. „Stavební úpravy pavilonu E“ žádáme o poskytnutí dodatečných informací podle následujících bodů:

- 1) Prosíme o doplnění specifikace oken O16, O17 a úpravy stávajících oken O19, O20, O21. Ve výpisu oken je u těchto položek uvedeno „NEOBSAŽENO“, ale ve výkazu výměr jsou obsaženy. Totéž u dveří D36 a D40.
- 2) Počty kusů některých oken a dveří ve výkazu výměr nejsou totožné s výpisem prvků. Taktéž popisy některých dveří se liší. Prosíme o upřesnění, zda platí počty kusů a popisy ve výkazu nebo je zde chyba.
- 3) Prosíme o upřesnění, zda u hliníkových dveří je požadováno Ud=1,2 (dle výpisu dveří) nebo Ud=1,4 (dle výkazu výměr).
- 4) Prosíme o upřesnění, zda je součástí položky č. 400 (D+M akrylvinylového půlkruhového štítu) i okopový acrovynový pás dveří nebo ten má být v ceně dveří.
- 5) Prosíme o informaci co má být dodáváno v položkách č. 497 a 498, když PD řeší pouze montáž.

Dodatečná informace č. 1/1:

k bodu 1:

Okna pod označením O16, O17, O19, O20 a O21 a dveře pod označením D36 a D40 se vypouštějí z výkazu výměr a uchazeči ve výkazu výměr nebudou příslušné položky (výměry) oceňovat.

Ve výkazu výměr (soubor „D.1.2_VV stavební část - Úprava 01_2016“) se jedná o úpravy vypsane souhrnně i za ostatní body a dotazy v závěru této dodatečné informace.

k bodu 2:

Počty kusů oken a dveří včetně jejich popisu jsou opraveny a uvedeny níže souhrnně i za ostatní body a dotazy v závěru této dodatečné informace.

k bodu 3:

U hliníkových dveří je požadováno $U_d=1,4$ (dle výkazu výměr).

k bodu 4:

Součástí položky (řádku) č.400 (Dodávka a montáž akrylvinylového půlkruhového štítku pod kováním dveří, ...) není okopový pás dveří. Okopový pás dveří má být součástí ceny dveří.

k bodu 5:

Položky (řádky) č.497 a 498 obsahují „Dodávku a montáž vybavení bezbariérového WC, pozice Z67“ resp. „Dodávku a montáž koupelny a WC pro imobilní osobu, pozice Z68“.

Zadavatel jako přílohu této dodatečné informace přikládá nový upravený list s výpisem prvků Z67 a Z68, ve kterém je u části prvků uvedeno, že jsou obsahem např. ZTI (pak se nebudou cenit do položky č.497/498, ale budou oceněny v rámci rozpočtu ZTI), u části prvků je uvedena „Pouze montáž“ (uchazeč ocení jen montáž přičemž dodávku zajistí investor) a u části prvků je uvedeno D+M (tedy uchazeč ocení jak dodávku, tak montáž).

Dotaz / žádost č. 2:

Dobrý den,

prosíme o upřesnění 1 bodu zadání. V zadání se mluví a v čestném prohlášení je uvedeno dle §53 odstavce 1 písm. a) až k)..... Od ledna tohoto roku však je nově písm. a) až l).

Prosím o informaci, zda máme ponechat vaše znění, nebo ČP opravit podle nového znění zákona.

Dodatečná informace č. 1/2:

Uchazeč předloží Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 písm. a) až l) zákona.

K tomu zadavatel v příloze č.2 této dodatečné informace přikládá opravenou přílohu č.7 zadávací dokumentace.

V této souvislosti se shodně upravuje v textu čl. 8.2 / A.4 zadávací dokumentace, že uchazeč prokáže v nabídce splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odstavce 1 písm. a) až l) zákona o VZ.

Dotaz / žádost č. 3:

Dobrý den, máme dotazy na výše uvedenou akci:

- 1) Plastová okna pod označení O16 a O17 nejsou ve výpisu oken – prosíme o bližší rozdělení a schéma oken
- 2) Dveře D1, D2, D3 a D10 – jsou ve výpisu dveří z AI, v rozpočtu jsou ocelové – co platí?
- 3) Nejsou v rozpočtu položky D2 a D2a přehozeny???

Dodatečná informace č. 1/3:

k bodu 1:

Okna pod označením O16 a O17 se vypouštějí z výkazu výměr a uchazeči ve výkazu výměr nebudou příslušné položky (výměry) oceňovat.

Ve výkazu výměr (soubor „D.1.2_VV stavební část - Úprava O1_2016“) se jedná o úpravy vypsané souhrnně i za ostatní body a dotazy v závěru této dodatečné informace.

k bodu 2:

Dveře pod označením D1, D2, D3 a D10 budou z AI (hliníková) ocelová. Úpravy položek jsou vypsány souhrnně i za ostatní body a dotazy v závěru této dodatečné informace.

k bodu 3:

Položky D2 a D2a jsou ve výkaze výměr přehozeny. Kromě toho je u položky D2 opraven materiál. Souhrnně i za ostatní body a dotazy je uvedeno níže.

Dodatečná informace č. 1/4:

V souladu s § 49 odst. 4 zákona se zadavatel rozhodl poskytnout dodavatelům/zájemcům následující dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám:

Výkaz výměr (soubor : „D.1.2_VV stavebni cast - Uprava 01_2016“) se na základě výše uvedených dodatečných informací upravuje takto :

- \\ Položka 149 – upraven počet kusů (chybně 52ks, správně 47ks)
- \\ Položka 150 – upraven počet kusů (odpočet a přípočet – výsledný počet stejný)
- \\ Položka 151 – upraven počet kusů (chybně 7ks, správně 6ks)
- \\ Položka 153 – upraven počet kusů (chybně 23ks, správně 22ks)
- \\ Položka 154 – upraven počet kusů (chybně 4ks, správně 1ks)
- \\ Položka 351 – zrušeno, položka (řádek) zůstane prázdný
- \\ Položka 352 – upraven počet m2 (chybně 80,8m2, správně 76,8m2)
- \\ Položka 355 – upraven počet kusů (chybně 4ks, správně 2ks)
- \\ Položka 360 – zrušeno, položka (řádek) zůstane prázdný
- \\ Položka 361 – zrušeno, položka (řádek) zůstane prázdný
- \\ Položka 362 – upraven popis textu položky (chybný odkaz na dveře D2, správně D2A), nové znění položky je následující :
„Demontáž a opětovná montáž vstupního dřevěného portálu s posuvnými dveřmi - **pozice D2A**“
- \\ Položka 363 – zrušeno, položka (řádek) zůstane prázdný
- \\ Položka 364 – zrušeno, položka (řádek) zůstane prázdný
- \\ Položka 365 – zrušeno, položka (řádek) zůstane prázdný
- \\ Položka 367 – upraven počet kusů (chybně 19ks, správně 16ks)
- \\ Položka 369 – upraven počet kusů (chybně 8ks, správně 6ks)
- \\ Položka 371 – upraven počet kusů (chybně 3ks, správně 2ks)
- \\ Položka 372 – upraven počet kusů (chybně 37ks, správně 35ks)
- \\ Položka 373 – upraven počet kusů (chybně 17ks, správně 16ks)
- \\ Položka 380 – nahrazena jinou položkou – dveře D36 - 1ks nahrazeny dveřmi D43 - 2ks, nové znění položky je následující:
„dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 60x197 cm, typ KLIMA II - CPL laminát, zámek vložkový, gen. klíč, bližší specifikace viz výkres výpis dveří - **pozice D43**“

- \ Položka 381 – zrušeno, položka (řádek) zůstane prázdný
- \ Položka 391 – upraven počet kusů (chybně 26ks, správně 24ks)
- \ Položka 394 – upraven počet kusů (chybně 7ks, správně 5ks)
- \ Položka 417 – upraven počet kusů (chybně 12ks, správně 8ks)
- \ Položka 418 – upraven počet kusů (chybně 12ks, správně 8ks)
- \ Položka 419 – upraven počet kusů (chybně 12ks, správně 8ks)
- \ Položka 420 – upraven počet kusů (chybně 12ks, správně 8ks)
- \ Položka 436 – upraven materiál (chybně ... z ocel. profilů..., správně ...hliníkových profilů ...), nové znění položky je následující:
 „Dodávka a montáž vstupní stěny z **hliníkových profilů** 2050x3000 mm s pevným nadsvětlíkem a bočními světlíky, dveře posuvné dvoukřídl. s el. pohonem, zasklení bezpečn. sklem, $U_d=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$, bližší specifikace viz výkres výpis dveří - pozice D1“
- \ Položka 437 – upraven materiál a odkaz na položku (chybně ... z dřevěných profilů..., správně ...hliníkových profilů ..., odkaz chybně na D2A, správně D2), nové znění položky je následující:
 „Dodávka a montáž vstupní stěny z **hliníkových profilů** 2550x3050 +950x3050 mm s pevným nadsvětlíkem a bočními světlíky, dveře posuvné dvoukřídl. s el. pohonem, zasklení bezpečn. sklem, $U_d=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$, bližší specifikace viz výkres výpis dveří - **pozice D2**,“
- \ Položka 438 – upraven materiál (chybně ... z ocel. profilů..., správně ...hliníkových profilů ...), nové znění položky je následující:
 „Dodávka a montáž vstupních dveří z **hliníkových profilů** 1300x3100 mm s pevným nadsvětlíkem, zasklení bezpečn. sklem, $U_d=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$, bližší specifikace viz výkres výpis dveří - pozice D3“
- \ Položka 439 – upraven materiál (chybně ... z ocel. profilů..., správně ...hliníkových profilů ...), nové znění položky je následující:
 „Dodávka a montáž vnitřní dělící stěny z **hliníkových profilů** 3500x3500 mm s pevným nadsvětlíkem a bočními světlíky, dveře posuvné dvoukřídl. s el. pohonem, zasklení bezpečn. sklem, bližší specifikace viz výkres výpis dveří - pozice D10“
- \ Položka 448 – upraven počet kusů (chybně 1ks, správně 2ks)
- \ Položka 449 – upraven počet kusů (chybně 2ks, správně 1ks)
- \ Položka 553 – upraven počet metrů (chybně 8,05m, správně 2,15m)

Zadavatel přikládá pro názornost i upravený výkaz výměr (soubor „D.1.2_VV stavební část - Uprava O2_2016“, ve kterém jsou popsány a provedené změny zahrnuté a barevně (zeleně) označeny včetně změn ve výpočtech (poznámkách) pod položkou. Zadavatel ponechává na uvážení uchazečů, zda použijí tento upravený výkaz výměr nebo výše popsány a provedené změny pouze doplní do původního výkazu výměr. Obecně platí požadavek ze zadávací dokumentace na předložení rozpočtu ve struktuře a členění jako je původní výkaz výměr, tzn. musí být zachovány řádky, pořadí a sled položek.

Dne 4.2.2016 bylo zadavatelem odesláno k uveřejnění ve Věstníku VZ „Opravné Oznámení o zakázce“, kterým bylo upřesněno/upraveno znění

- Čl. II.3) Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení – zahájení 01/04/2016
- Čl. IV.3.4) formuláře – prodloužení lhůty pro podání nabídek **do 29.2.2016 do 11.00 hod.**
- Čl. IV.3.8) formuláře – otevírání obálek dne 29.2.2016 v 11.15 hod.

V této souvislosti se shodně upravuje i termín pro podání nabídek uvedený v bodě 11.1. zadávací dokumentace.

V souladu s § 49 odst. 3 zákona jsou dodatečné informace vč. přesného znění žádostí uveřejněny na profilu zadavatele <https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=40837>

S pozdravem

Hamzova odborná léčebna
pro děti a dospělé
Košumberk 80, 538 54 Luže
Ing. Jiří Půža
náměstek HTS
IČ: 00183024 DIČ: CZ00183024 -1-



Ing. Jiří Půža
nám.HTS

přílohy:

- Výpis prvků Z67 a Z68
- příloha č.7 ZD 944/15/Tes - Čestné prohlášení podle § 50 a §53 zákona
- soubor „D.1.2_VV stavební část - Uprava 02_2016“



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Dodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů na podlimitní veřejnou zakázku a o finanční a ekonomické způsobilosti splnit zadávanou veřejnou zakázku (otevřené řízení)

Název veřejné zakázky:

„Stavební úpravy pavilonu E“

Identifikační údaje zadavatele:

Název: Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé
Právní forma: státní příspěvková organizace
Sídlo: Košumberk 80, 538 54 Luže
IČ: 00183024

Identifikační údaje dodavatele:

Obchodní firma/název

právní forma

IČ

sídlo

osoba oprávněná za dodavatele jednat

Ke dni podání nabídky prohlašuji, že dodavatel splňuje základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž prohlašuji, že dodavatel je ekonomicky a finančně způsobilý splnit výše uvedenou veřejnou zakázku.

V dne 2016

.....
jméno a příjmení jednající osoby (jednajících osob)

podpis/-y

VYBAVENÍ BEZBARIÉROVÉHO WC A KOUPELNY S WC

OZN.	POPIS	POZNÁMKA
Z67	<p>BEZBARIÉROVÉ WC OBSAHUJE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) WC, V.500mm, DL.700mm - VIZ. ZTI 2) NEREZOVÉ SKLOPNÉ MADLO V.800mm, DL.800mm - D+M 3) NEREZOVÉ PEVNÉ MADLO V.800mm, DL.900mm - D+M 4) DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPIR MAX. V.1200mm, - POUZE MONTÁŽ 4a) DRŽÁK NA WC ČISTIČ V.150mm NAD PODLAHOU - POUZE MONTÁŽ 5) OVLÁDÁNÍ SPLACHOVACÍHO ZÁŘÍZENÍ V.100mm - VIZ. ZTI NAD PODLAHOU UMÍSTĚNÉ OD ROHU 650mm 6) UMYVADLO S PÁKOVOU STOJÁNKOVOU BATERIÍ V.800mm - VIZ. ZTI UMYVADLO MUSÍ UMOŽNIT PODJEZD OSOB NA INVALIDNÍM VOZÍKU 7) SKLOPNÉ ZRCADLO BEZ PÁKY, SPODNÍ LÍČ OSADIT DO V.900mm - D+M HORNÍ HRANA VE VÝŠI MIN. 1800mm NAD PODLAHOU, DL.600mm 8) NEREZOVÉ MADLO V.800mm, DL.600mm - D+M 9) NEREZOVÉ SVISLÉ MADLO DL.500mm - D+M 10) NEREZOVÉ MADLO V. 800-900mm, - D+M DĚLKA MADLA PŘIZPŮSOBIT ŠÍŘCE DVEŘÍ 11) VESAČ NA SVRŠKY V.1200mm - POUZE MONTÁŽ 12) ZÁMEK DVEŘÍ MUSÍ BÝT ODJISTITELNÝ Z VENKU - VIZ. VÝPIS DVEŘÍ 13) NA VNĚJŠÍ STRANĚ DVEŘÍ MUSÍ BÝT UMÍSTĚN PIKTOGRAM VOZÍČKÁŘE - VIZ. VÝPIS DVEŘÍ 14) VSTUPNÍ DVEŘE SE MUSÍ OTVÍRAT VEN, ŠÍŘKA DVEŘÍ MIN.900mm - VIZ. VÝPIS DVEŘÍ 15) ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY - POUZE MONTÁŽ 16) DÁVKOVAČ NA TEKUTÉ MÝDO - POUZE MONTÁŽ 	<p>CELKOVÝ POČET IMOBILNÍCH WC - 2x 1PP: 0x 1NP: 1x 2NP: 1x</p> <p>STAVEBNÍ POŽADAVKY: -PODLAHA MUSÍ BÝT PROTISKLUZNÁ -STĚNY MUSÍ PO KONSTRUKČNÍ STRÁNCE UMOŽNIT KOTVENÍ MADEL S NOSNOSTÍ 150 kg -EL. VYPÍNAČE A EL. ZÁSUVKY OSADIT DO V.900mm -OSAŽENÁ NEREZOVÁ MADLA O PRŮMĚRU TRUBKY 28-32/2mm -SDK KONSTRUKCE SE ZESÍLENÝMI PROFILY UA PŘÍPADNĚ V KOMBINACI OSAZENÍM DŘEVĚNÝCH FOŠEN PRO MONTÁŽ SEDÁTEK, MADEL APOD.</p>
Z68	<p>KOUPELNA A WC PRO IMOBILNÍ OBSAHUJE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ZÁVĚSNÉ WC, V.500mm, DL.700mm - VIZ. ZTI 2) NEREZOVÉ SKLOPNÉ MADLO V.800mm, DL.800mm - D+M 3) NEREZOVÉ PEVNÉ MADLO V.800mm, DL.900mm - D+M 4) DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPIR MAX. V.1200mm - POUZE MONTÁŽ 4a) DRŽÁK NA WC ČISTIČ V.150mm NAD PODLAHOU - POUZE MONTÁŽ 5) SIGNALIZACE NOUZOVÉHO OVLÁDÁNÍ V.600-1200mm, V DOSAHU ZE ZÁCHODOVÉ MÍSY A TAKÉ V DOSAHU Z PODLAHY V.150mm NAD PODLAHOU - ŘEŠENO V PD SLABOPROUDÉ ROZVODY 6) OVLÁDÁNÍ SPLACHOVACÍHO ZÁŘÍZENÍ V.100mm NAD PODLAHOU UMÍSTĚNÉ OD ROHU 650mm - VIZ. ZTI 7) SKLOPNÉ SEDÁTKO MIN.450x450mm, V.460mm, V OSOVÉ VZDÁLENOSTI - D+M 600mm OD ROHU SPRCHOVÉHO KOUTU 8) NEREZOVÉ PEVNÉ MADLO V.800mm DL.600mm UMÍSTĚNÉ NEJVÝŠE - D+M 300mm OD ROHU SPRCHOVÉHO KOUTU 9) SPRCHA S PÁKOVÝM OVLÁDÁNÍM V.900mm, MAX.750mm OD ROHU SPRCHOVÉHO KOUTU - VIZ. ZTI 10) NEREZOVÉ SVISLÉ PEVNÉ MADLO V.700mm DL.500mm, UMÍSTĚNÉ 900mm - D+M OD ROHU SPRCHOVÉHO KOUTU 11) NEREZOVÉ SKLOPNÉ MADLO V.800mm DL.800mm V OSOVÉ VZDÁLENOSTI - D+M 300mm OD OSY SEDÁTKA 12) UMYVADLO S PÁKOVOU STOJÁNKOVOU BATERIÍ V.800mm - VIZ. ZTI UMYVADLO MUSÍ UMOŽNIT PODJEZD OSOB NA INVALIDNÍM VOZÍKU 13) SKLOPNÉ ZRCADLO BEZ PÁKY, SPODNÍ LÍČ OSADIT DO V.900mm - D+M HORNÍ HRANA VE VÝŠI MIN. 1800mm NAD PODLAHOU, DL.600mm 14) NEREZOVÉ MADLO V.800mm, DL.600mm - D+M 15) NEREZOVÉ MADLO V. 800-900mm, - D+M DĚLKA MADLA PŘIZPŮSOBIT ŠÍŘCE DVEŘÍ 16) VESAČ NA SVRŠKY V.1200mm - POUZE MONTÁŽ 17) VSTUPNÍ DVEŘE SE MUSÍ OTVÍRAT VEN, POSUVNÉ DVEŘE OSAZENY NA VNĚJŠÍ STRANĚ, ŠÍŘKA DVEŘÍ MIN.900mm - VIZ. VÝPIS DVEŘÍ 18) NA VNĚJŠÍ STRANĚ DVEŘÍ MUSÍ BÝT UMÍSTĚN PIKTOGRAM VOZÍČKÁŘE - POUZE MONTÁŽ 19) ZÁMEK DVEŘÍ MUSÍ BÝT ODJISTITELNÝ Z VENKU - VIZ. VÝPIS DVEŘÍ 20) VESAČ NA SVRŠKY V.1200mm, DVOJITÝ - POUZE MONTÁŽ 21) NEREZOVÉ SVISLÉ MADLO DL.500MM - D+M 22) SPRCHOVÝ ZÁVĚS - POUZE MONTÁŽ 23) DÁVKOVAČ NA TEKUTÉ MÝDO - POUZE MONTÁŽ 24) KOUPELNOVÁ GALERKA (POLÍČKA POD UMYVADLO) - POUZE MONTÁŽ 25) DRÁTĚNÁ POLÍČKA DO SPRCHY - POUZE MONTÁŽ 	<p>CELKOVÝ POČET KOUPELEN S WC - 15x 1PP: 2x 1NP: 8x 2NP: 5x</p> <p>STAVEBNÍ POŽADAVKY: -PODLAHA MUSÍ BÝT PROTISKLUZNÁ -STĚNY MUSÍ PO KONSTRUKČNÍ STRÁNCE UMOŽNIT KOTVENÍ MADEL S NOSNOSTÍ 150 kg -EL. VYPÍNAČE A EL. ZÁSUVKY OSADIT DO V.900mm -OSAŽENÁ NEREZOVÁ MADLA O PRŮMĚRU TRUBKY 28-32/2mm -PO OSAZENÍ VŠECH ZÁŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ MUSÍ BÝT ZACHOVÁN VOLNÝ PROSTOR MIN.1500mm -VÝŠKOVÝ ROZDÍL MEZI PODLAHOU A DNEM SPRCH. KOUTU MOŽE BÝT MAX.20mm -SDK KONSTRUKCE SE ZESÍLENÝMI PROFILY UA PŘÍPADNĚ V KOMBINACI OSAZENÍM DŘEVĚNÝCH FOŠEN PRO MONTÁŽ SEDÁTEK, MADEL APOD.</p>

POZNÁMKA: PRVKY, KDE JE UVEDENA "POUZE MONTÁŽ" DODÁ INVEŠTOR