



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka: 2016/ 02345/HL/02

Datum: 23.2.2016

Vyřizuje: Ing. Petr Tesař

Tel.: 469 648 126

E-mail: tesar@hamzova-lecebna.cz

Určeno

zájemcům o veřejnou zakázku

Věc:

Dodatečné informace č.4 k veřejné zakázce „Stavební úpravy pavilonu E“ evid.č. VZ 630476, zveřejněno ve VVZ dne 21.1.2016

Dne 22.2.2016 obdržel zadavatel žádost zájemce o dodatečné informace k výše uvedené veřejné zakázce, ke kterým podle § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující.

Dotaz / žádost č. 9:

1) Ve výpisu dveří je u položek ozn. D14, D16, D22, D24, D25 a D33 uveden jiný rozměr než je u příslušných položek rozpočtu.

Dotaz:

Žádáme o prověření a doplnění výkazu výměr.

2) Ve výpise zámečnických prvků u položky Z41 Acrovynový pás, lepený na stěnu pro zamezení poškození povrchu nárazy mobilního vybavení uvedeno celkové množství 45 ks, ovšem v rozpočtu je u odpovídající položky č. 473 – Dodávka a montáž akrylvinylového pásu podél lůžka šíře 800 mm, délky 3000 mm, bližší specifikace viz. výkres výpis zámečnických výrobků – pozice Z41 uvedeno množství 135 ks.

Dotaz:

Žádáme o prověření a opravu výkazu výměr.

Dodatečná informace č. 9/1:

K bodu 1:

Správné rozměry dveří jsou uvedeny ve Výpisu dveří (výkres č. D.1.1.30). Správné znění položek ve Výkazu výměr je následující :

Položka č.440 - dodávka a montáž vnitřních dveří z ocel. profilů 1100x2470mm s pevným nadsvětlíkem, dveře otvírav. jednokřídl. plné, zasklení nadsv. bezpečn. sklem, požár odol. EI Sm 30 DP1 s přídavným tl. na odblok. Dveří, + přídržný magnet, bližší specifikace viz výkres výpis dveří - pozice D 16

Položka č.441 - dodávka a montáž vnitřních dřevěných dveří KLIMA I.1100x1970 mm, částečně prosklené bezp. sklem, dveře otvíravé jednokřídl. do ocel. zárubně, zasklení bezpečn. sklem, bližší specifikace viz výkres výpis dveří - pozice D 22

Položka č.442 - dodávka a montáž vnitřních dveří z ocel. profilů 1100x1970 mm, plné, požár. odolnost EI SmC 45 DP1, s přídavným tl. na odblok dveří, + přídržný magnet, bližší specifikace viz. výkres výpis dveří - pozice D 33

Položka č.444 - dodávka a montáž vnitřních dveří z ocel. profilů 1100x2470 mm s pevným nadsvětlíkem, dveře otvíravé jednokř. plné, zasklení nadsvětli. bezpečn. sklem, požár. odolnost EI SmC 30 DP1 s přídavným tl. na odblok. dveří, + přídržný magnet, bližší specifikace viz. výkres výpis dveří - pozice D 14

Položka č.445 - dodávka a montáž vnitřních dveří z ocel. profilů 1100x1970 mm, dveře otvíravé jednokřídl., plné, požár. odolnost EI SmC 30 DP1, s přídavným tl. na odblok. dveří, + přídržný magnet, bližší specifikace viz. výkres výpis dveří - pozice D 24

Položka č.446 - dodávka a montáž vnitřních dveří z ocel. profilů 1100x1970 mm dveře otvíravé jednokřídl, plné, požár. odolnost Sm DP1, s přídavným tl. na odblok dveří, + přídržný magnet, bližší specifikace viz výkres výpis dveří - pozice D 25

K bodu 2 :

Z41 (položka č. 473) jedná se o 45 ks Acrovynového pásu za postele (0,8 x 3,0m - jedná se o metry 45x3=135 m). Ve výpise výměr je chybně uvedena jednotka – na místo kusů mají být běžné metry. Správné znění položky ve Výkazu výměr je následující :

473	K	7679969	Dodávka a montáž akrylvinylového pásu podél lůžka šíře 800 mm, délky 3000 mm, bližší specifikace viz výkres výpis zámečnických výrobků - pozice Z41	<u>m</u>	135,000
-----	---	---------	---	----------	---------

V souladu s § 49 odst. 3 zákona jsou dodatečné informace vč. přesného znění žádostí uveřejněny na profilu zadavatele <https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=40837>

S pozdravem

Hamzova odborná léčebna
pro děti a dospělé
Košumberk 80, 538 54 Luže
Ing. Jiří Půža
náměstek HTS
IČ: 00183024 DIČ: CZ00183024 -1-


Ing. Jiří Půža
nám.HTS