

## DODATEČNÁ INFORMACE Č.1

k výběrovému řízení s názvem  
„Oprava střechy na budově ředitelství“

Část C)

Na základě dotazu uchazeče doplňuje zadavatel výkaz výměr o následující:

Dotaz uchazeče:

Dobrý den, pane Hemerko.

Nerad otravuji s drobnostmi, ale v položkovém rozpočtu na opravu střechy ředitelství jsou dva vikýře a jedna replika okna, které jsou i ve výkresech pohledů. Ale na těchto výkresech jsou navíc i jakási další dvě okna bez bližšího určení. Jsou-li tato okna dodávána přímo HL, pak v položkovém rozpočtu chybí položka na jejich montáž.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel doplňuje do výkazu výměr tyto položky:

**766: Konstrukce truhlářské**

Poř. Kód	Popis	Výměra
č. 10 / 766622831	- Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových do 1m2 k opětovnému použití	2 Ks
č. 11 / 766622861	- Vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2	2 Ks
č. 12 / 766671021	- Montáž střešního okna do krytiny tvarované 55 x 78 cm	2 Ks
č. 13 / 766622861	- Vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2	2 Ks
č. 14 / 763181811R	- Demontáž střešního okna v SDK pohledu	2 Ks

čís. pol. 10 - 14 demontáž a zpětná montáž stávajících střešních oken 55 x78 cm - ks 2

Uchazeči tyto položky doplní do excelového výkazu výměr a započítají do celkové nabídkové ceny.

Luže - Košumberk dne: 6. 9. 2016

Hamzova odborná léčebna  
pro děti a dospělé  
Košumberk 80, 538 54 Luže  
Ing. Jiří Půža  
náměstek HTS  
IČ: 00183024 DIČ: CZ00183024 -1-

  
.....  
**Ing. Jiří Půža**  
náměstek HTS