

ZODP. PROJEKTANT	Ing. Martin Krois
VYPRACOVAL	Ing. Martin Krois
INVESTOR	Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Luže-Košumberk 80; 538 54 Luže
STAVBA	HL Luže - Košumberk vzduchotechnika pro prádelnu a sušárnu
PROFESE	MĚŘENÍ A REGULACE
OBSAH	SEZNAM KABELŮ

 <small>Českova 1740, 530 02 Pardubice Tel.: 602 135 018</small>	
ZAKÁZKA	17009
FORMÁT	2x A4
DATUM	03 / 2017
STUPEŇ PD	DSP+DPS
MĚŘÍTKO	-
ODDÍL	Č.VÝKRESU / REVIZE
D.1.4.2.	03/00

HL Luže - Košumberk
VZT pro prádelnu a sušárnu

Seznam kabelů

ROZVADEČ BA				
Číslo kabelu	odkud	kam	typ	délka (m)
W 1	BA-N1	SYST	UTP 4x2x0,5	50
W 2	RMS10	BA	CYKY5Jx10	20
W 3	1.01	BA	JYStY 1x2x0.8	20
W 4	1.02	BA	JYStY 1x2x0.8	20
W 5	1.03	BA	JYStY 1x2x0.8	20
W 6	1.04	BA	CYKY4Ox1,5	20
W 7	1.06	BA	JYStY 1x2x0.8	20
W 8	1.07	BA	JYStY 1x2x0.8	20
W 9	1.08	BA	JYStY 1x2x0.8	20
W 10	1.10	BA	CYKY4Ox1,5	20
W 11	1.11	BA	CYKY4Ox1,5	35
W 12	1.13	BA	JYTY 4x1	35
W 13	1.16	BA	JYTY 2x1	25
W 14	1.20	BA	CYKY4Ox1,5	45
W 15	1.21	BA	JYStY 1x2x0.8	45
W 16	1.22	BA	JYStY 1x2x0.8	45
W 17	1.26	BA	JYTY 2x1	50
W 18	1.30	BA	CYKY4Ox1,5	50
W 19	1.31	BA	JYStY 1x2x0.8	50
W 20	1.32	BA	JYStY 1x2x0.8	50
W 21	1.33	BA	JYTY 4x1	35
W 22	FM1.2	BA	CYKY4Jx4	15
W 23	FM1.2	BA	JYTY 2x1	15
W 24	FM1.2	BA	JYTY 4x1	15
W 25	M1.1	BA	CYKY5Jx1,5	20
W 26	M1.1	BA	JYStY 4x2x0.8	20
W 27	M1.2	BA	CYKFY4Jx2,5	30
W 28	M1.2	BA	CYKY2Ox1,5	30
W 29	M1.3	BA	CYKY3Jx1,5	20
W 30	M1.3	BA	JYStY 4x2x0.8	20
W 31	M1.11	BA	CYKY4Jx2,5	45
W 32	M1.11	BA	CYKY2Ox1,5	45
W 33	M1.12	BA	CYKY4Jx2,5	50
W 34	M1.12	BA	CYKY2Ox1,5	50
W 35	PK1.10a	BA	JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0.8	45
W 36	PK1.10b	BA	JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0.8	50
W 37	spojení_technolo	BA	CY6 ZŽ	80