

HL Luže - Košumberk

vzduchotechnika pro prádelnu a sušárnu

Profese: VZDUCHOTECHNIKA

č.zak.: 17009

Datum: 03/2017

Pos.č.	popis výkonu	výrobce	m.j.	množství
1.1	Přívodní VZT jednotka s teplovodním ohřevem 127kW; EC motor; filtrace G4 (kapsový filtr), uzavírací klapka; pružné manžety; rám; Vp=10800m ³ /h; pext=250Pa; Š (bez manžet) x h x v (vč.rámu) = 1916x1316x1188; Lwa=66dBA-plášť; Lwa=75dB-sání čerstvého; Lwa=84dB-přívod do místnosti; m=592kg; dodávka v dílech - největší díl 1188x1316x659		1	kpl
1.2	Přívodní sestava 800x500 ventilátor (6000m ³ /h; 650Pa), filtrace G4 (kapsový filtr), regulační klapka s přípravou na servopohon, pružné manžety - max. délka sestavy 1490mm, m=98kg		2	kpl
1.3	Tlumič hluku 1200x1000x1000 (12x buňka 200x500x1000)		2	ks
1.4	Tlumič hluku 1000x500x1000 (8x buňka 250x500x1000)		2	ks
1.5	Textilní vyústka D500, L=10m; p=100Pa; 6000m ³ /h; mikroperforace spodní půlkruh; zavěšeno na lankách; barva světle šedá		2	kpl
1.6	Textilní vyústka D630, L=9m; p=100Pa; 10800m ³ /h; mikroperforace spodní půlkruh; zavěšeno na lankách; barva světle šedá		1	kpl
1.7	Protidešťová žaluzie hliníková 1200x1000		1	ks
1.8	Protidešťová žaluzie hliníková 800x500		2	kpl
1.9	Krycí mřížka 700x600		1	ks
1.10	Požární klapka 900x300, ruční a teplotní		2	ks
	Pozinkované potrubí vč. tvarovek, přírub		260	m ²
	Spiro potrubí vč. tvarovek do D630		7	m
	Tepelná izolace tl.40mm s Al polepem ($\lambda=0,04\text{W/mK}$)		11	m ²
	Montážní, závěsný, spojovací, těsnící materiál		1	kpl
	Jeřáb		1	kpl
	Montáž		1	kpl
	Doprava		1	kpl