


OBJEKT JE ZATŘÍDĚN DLE ČSN EN 62305 DO III. TŘÍDY OCHRANY
PŘED BLESKEM

POLOMĚR VALÍČÍ SE KOULE R = 45 m

ODDELOVACI VZDALENOST : $s = k_i^* (kc/km)^* L$

$$S = 0,04^* (0,44/1)^* 20$$
 $s = 0,4 \text{ m}$

Kreslí:	KUBIČKOVÁ	 <p>OPTIMA spol. s r.o. PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST Žitkova 738, 566 01 Vysoké Mýto tel: 465 423 905, fax: 465 423 935 e-mail: info@optima-vm.cz</p>
Zpracoval:	KUBIČKOVÁ	
Technická kontrola:	Ing. Bohuslav SHEJBAL	
Zodp. projektant:	MARTINEK VL.	
Hlavní projektant:	Ing. Bohuslav SHEJBAL	
Region:	PARUBICKÝ	
Investor: HL LUŽE – KOŠUMBERK, č.p.80, 538 54 LUŽE	Pováňad LUŽE	Dec: LUŽE – KOŠUMBERK
Akce:	Stupeň: DSP+DZS	
OPRAVA STŘECHY OBJEKTU ŘEDITELSTVÍ V HL LUŽE - KOŠUMBERK		
Objekt:	Zak. č.:	3347-11-3
	Arch. č.:	2772
	Datum:	09/2011
Formát:	Formát:	A4
Obsah: VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM POHLED JIŽNÍ	Měř.: 1:100	Číslo příl. výkresu: F.2.5
	Kóty: mm	