



OBJEKT JE ZATŘÍDĚN DLE ČSN EN 62305 DO III. TŘÍDY OCHRANY PŘED BLESKEM

POLOMĚŘ VALÍCÍ SE KOULE R = 45 m

ODDĚLOVACÍ VZDÁLENOST : $s = k_i \cdot (k_c / km) \cdot L$
 $s = 0,04 \cdot (0,44 / 1) \cdot 20$
 $s = 0,4 \text{ m}$

Kreslí:	KUBIČKOVÁ	<div><div>OPTIMA</div><div>spol. s r.o.</div><div>PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST</div><div>Žitkova 738, 566 01 Vysoké Mýto</div><div>tel.: 465 423 905, fax: 465 423 935</div><div>e-mail: info@optima-vn.cz</div></div>	
Zpracoval:	KUBIČKOVÁ		
Technická kontrola:	Ing. Bohuslav SHEJBAL		
Zodp. projektant:	MARTINEK VL.		
Hlavní projektant:	Ing. Bohuslav SHEJBAL		
Region:	PARDUBICKÝ	Povůňová LÚŽE	Dleci LÚŽE-KOŠUMBERK
Investor:	IHL LÚŽE-KOŠUMBERK, č.p.80, 538 54 LÚŽE		
Akce:	Oprava střechy objektu Ředitelství v hl. lúže - Košumberk		
Objekt:	VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM		
Dleš:	POHLED SEVERNÍ		
Měř:	1:100	Číslo příl. výkresu:	
Kóty:	mm	F.2.4	