



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka: 2017/794/HL

Datum: 10. 2. 2017

Vyřizuje: p. Pavel Hemerka

Tel.: 469 648 189

E-mail: hemerka@hamzova-lecebna.cz

**Věc: Poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace č. 2
čj. 2017/794/HL**

Na základě dotazu účastníka, doplňuje zadavatel upřesnění výkazu výměr o následující zjištění a poskytuje všem účastníkům v zadávacím řízení na akci „Oprava střechy na budově ředitelství“ vyhlášeném formou RFx Poptávka v systému PROE.BIZ pod číslem jedn. 2017/794/HL, ID zakázky: 2197 dne 2. 2. 2017 a rozeslaném účastníkům, následující poskytnutí vysvětlení k zadávacím podmínkám.

Dotaz účastníka:

Dobry den, při prohlídce místa plnění byl zadavatelem vznesen požadavek na ocenění střešní krytiny TONDACH Brněnská 14 engoba. V zadání je pouze Brněnská 14. Prosím tedy o upřesnění.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel upřesňuje druh střešní krytiny v souladu s výkresovou částí PD:

765: Krytiny tvrdé

- Krytina pálená, Brněnka 14, Červená engoba
- Krytina keramická TONDACH protisněhový hák k tašce, Brněnce 14 / Engoba červená 10

Ostatní ujednání, texty a specifikace zůstávají beze změn.

Hamzova odborná léčebna
pro děti a dospělé
Košumberk 80, 538 54 Luže
Ing. Jiří Půža
náměstek HTS
IČ: 00183024 DIČ: CZ00183024 -1-


Ing. Jiří Půža
náměstek HTS