

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka: 2017/2524/HL/2

Datum: 21.4.2017

Vyřizuje: Ing. Petr Tesař

Tel.: 469 648 126

E-mail: tesar@hamzova-lecebna.cz

**Určeno
účastníkům
zadávacího řízení**

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřej.zak. „HL Luže – Košumberk – Rozšíření stravovacího provozu“. Výzva k podání nabídek uveřejněna na profilu zadavatele dne 5.4.2017

Dne 19. a 20.4.2017 obdržel zadavatel emailové žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky, ke kterým podle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení.

1/1

Znění žádosti :

Dobrý den.

Prosím o upřesnění:

- a) Dle bodu V.2) lze "doklady o kvalifikaci doložit v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením". Kterých dokladů se to týká? Které lze nahradit čestným prohlášením o splnění požadavků na prokázání kvalifikace?
- b) Ve specifikaci dveří je u D05 a D06 "+požární stěnové uzávěry 60/30cm na ventilační průduchy v naddveřích". Kde mají být tyto montovány? Je to do stávajících dvou otvorů nebo jinam? Jakou požární odolnost mají mít tyto uzávěry?
- c) Dále prosím o upřesnění dveří D03 ve výkresové dokumentaci a ve výpisu prvků jsou tyto dveře jako posuvné na stěnu, ve výkazu výměr jsou ale posuvné do pouzdra, ale položky k pouzdrům také ve výkazu výměr nejsou. Která verze platí?

Vysvětlení zadavatele 1/1 :

- a) Jak zadavatel uvedl v bodě V.2. textu „Výzvy k podání nabídek“, podle § 53 odst. 4 zákona ve zjednodušeném podlimitním řízení doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ. Čestným prohlášením /ČP/ tak účastník zadávacího řízení může prokázat veškeré kvalifikační požadavky zadavatele. Z obsahu doloženého ČP však musí jednoznačně vyplývat, že účastník zadávacího řízení splňuje kvalifikaci v souladu se zákonem a požadavky zadavatele uvedenými v zadávací dokumentaci. Podle § 122 odst. 3 písm. a) ve spojení s § 53 odst. 6 zákona je zadavatel povinen vybraného dodavatele vyzvat k předložení originálů

nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již dodavatel na základě vlastního rozhodnutí nedoložil již v nabídce.

- b) požární stěnové uzávěry u dveří D05 a D06 budou osazeny do stávajících otvorů, požární odolnost min. EI 30 min.
- c) dveře D03 budou posuvné na stěnu. Správný text ve výkaze výměr u pol. č. 135 bude : „Dveře posuvné do pouzdra na stěnu, D03“.

2)

Znění žádosti 1/2 :

Rampa ochrany prvek Stelatex 60B, který je navrhnout má být v rozích doplněn o ochranu rohu a to prvkem nejlépe 100C výška podle potřeby ale cca 1m nebo 1,5m nebo 2m celkem na této rampě jsem napočítal 5ks cena cca 765Kč/m i s prací.

Expedice stravy je zde osazen Acrovyn TP200 v jedné řadě, ale není řešena ochrana rohu navrhuji SO75 vzhledem k provozu a za mne 11ks výška 1,5m nebo 2m.

Dále bych měl dotaz ohledně ochrany rohu ve zbytku provozu, dal bych také SO75 výška 1,5m nebo 2m jen nevím jaký počet.

Dále bych potřeboval znát barvu na prvky Acrovyn.

Vysvětlení zadavatele 1/2 :

Ochrana rohů je v projektu řešena nerezovými „L“ profily (ve výkaze výměr položka č. 169).

Barva prvků Acrovyn bude vybrána až s vybraným uchazečem, nyní pro účely nacenění a podání nabídky budou uchazeči uvažovat standardní odstíny v sortimentu dodavatele.

Vzhledem k tomu, že povaha podaného vysvětlení nemění, nýbrž jen vysvětluje postup zadavatele, není nutné podle § 99 odst. 2 zákona prodloužit lhůtu pro podání nabídek, která byla ve VÝZVĚ stanovena do 28. dubna 2017 do 11:00 hod. V souladu s ust. § 99 odst. 1 zákona je vysvětlení zadávací dokumentace uveřejněno rovněž na profilu zadavatele.

S pozdravem

Hamzova odborná léčebna
pro děti a dospělé
Košumberk 80, 538 54 Luže
Ing. Jiří Půža
náměstek HTS
IČ: 00183024 DIČ: CZ00183024 -1-


Ing. Jiří Půža
náměstek HTS

