



LEGENDA:

- CU IZOLOVANÉ POTRUBÍ ROZVODU CHLADIVA
- PLASTOVÉ POTRUBÍ ODVODU KONDENZÁTU, SPÁDOVÁNO DO KANALIZACE, NAPOJENO PŘES ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKU
- POŽÁRNÍ UCPÁVKA S ODOLNOSTÍ MIN.45min.
- STOUPAČKA
- STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ

V SÁDROKARTONOVÉM ZÁKRYTU UMÍSTĚNY REVIZNÍ OTVORY 300x300mm – 8x PRO STOUPÁČKY + 2x PRO ELEKTRO

VNITŘNÍ NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY BUDOU UMÍSTĚNY NAD DVEŘMI cca 2,15m NAD PODLAHOU

ZODP. PROJEKTANT	Andrea Lehrausová
VYPRACOVAL	Andrea Lehrausová
INVESTOR	HL Luže – Košumberk, č.p.80, 538 54 Luže
STAVBA	KLIMATIZACE 3.NP, PAVILON I HL LUŽE – KOŠUMBERK
PROFESE	CHLAZENÍ
OBSAH	PŮDORYS 3.NP

ZAKÁZKA		19064
FORMÁT	10x A4	
DATUM	05 / 2019	
STUPEŇ PD	DPS	
MĚŘÍTKO	1:50	
ODDÍL	Č. PŘÍKRESU / REVIZE	D.1.4.1. 02/00